

Для доступа в зону оказания услуги. Приложение

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-	185x 645	M4	ремонт	
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	³ 140x200 или 150x185				
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см			да		M2,M3,M4	ремонт
	Нескользящее покрытие			нет		M2, M3,M4	ремонт
	Навес			да		M3,M4	ремонт
	Водоотвод			нет		M3,M4	ремонт
	Лестница наружная			да			ремонт
	Нескользящее покрытие			нет		M1,M2, M3	ремонт
	Ширина проступей лестницы	см		от 28 до 35	30		ремонт
	Высота подъема ступеней	см		от 13 до 17	13		ремонт
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см		80	нет	M2	ремонт
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней				нет	M2	ремонт
	Поручни с двух сторон				да	M3	ремонт
	- на высоте	см		90	90	M2, M3	ремонт
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см		³ 30	30	M2, M3	ремонт
	Пандус наружный				нет		ремонт
	Ширина марша	см		100		M4	
	Уклон	%		£8		M4	
	Высота одного подъема	см		£80		M4	ремонт
	Разворотные площадки:					M4	ремонт
	-внизу	см		³ 150x150 ³ 150x150			ремонт
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см					
Поручни с двух сторон:				нет	M3,M4	ремонт	
2		3	4	5	6		8
- на высоте	см		70		M4	ремонт	
- на высоте	см		90		M3	ремонт	
-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см		³ 30		M3, M4	ремонт	
Нескользящее покрытие				нет	M3, M4	ремонт	
Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)					M3, M4	ремонт	
Тамбур						ремонт	
Габариты: глубина X ширина	см		³ 180x135 или 150x200	120x0,82	M4	ремонт	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				Р	M4	ремонт	
- ширина проема в свету	см		³ 120	120	M4	ремонт	
-высота порога наружного, внутреннего	см		£1,3	1,3	M4	ремонт	
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание				нет	M2	ремонт	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

3.
4.
5.

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	³ 200	185	M4	ремонт	
	Разворотные площадки	см	³ 150x150	150x250	M4	ремонт	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие		M1, M2, M3, M4	ремонт	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	³ 1 на этаж		M3	ремонт	
	-для колясочников: глубина 150 см , ширина 90см	ед.	³ 1 на этаж		M4	ремонт	
	Выступы в зоне движения	см	£ 10		M2	ремонт	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	нет		ремонт	
	Высота подъема	м				ремонт	
	Уклон марша	H/L	£1/2		M3	ремонт	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	60		M2	ремонт	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие		M2	ремонт	
	Поручни с двух сторон:		наличие		M2, M3	ремонт	
	- на высоте	см	90		M2, M3	ремонт	
	-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	см	30		M2, M3	ремонт	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					ремонт	
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет		ремонт	
	Кабина:					ремонт	
	- габариты (глубина X ширина)	см	³ 150x110		M4	ремонт	
	- ширина дверного проема	см	³ 80*		M4	ремонт	
	- поручни		наличие		M3	ремонт	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		M2	ремонт	
	Знак доступности		наличие		M2, M4	ремонт	
	Пандус внутренний к лестнице № **		наличие	нет		ремонт	
	Ширина марша	см	100		M4	ремонт	
	Уклон	H/L	£1/8		M4	ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разворотные площадки внизу, вверху.	см	³ 150x150		K	ремонт	
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	M3, M4	ремонт	
	- на высоте	см	70		M4	ремонт	
	-на высоте	см	90		M3	ремонт	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30		M2, M4	ремонт	

Пандус переносной
Подъемник для инвалидов
 Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М),
 траволатор (Т)

наличие	да	M4	ремонт
наличие	нет		ремонт
наличие		M3,M4	ремонт

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		M4	ремонт	
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		M4	ремонт	
	Ширина проема двери в свету:	см	90		M3,M4	ремонт	
	Габариты зоны сидения - глубина	см	120		M3	ремонт	
	Зона для кресла-коляски	см	150x150		M4	ремонт	
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90		M3,M4	ремонт	
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.				ремонт	
	Ширина x глубина	см	160x180		M4	ремонт	
	Место для сидения		наличие		M3	ремонт	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		M3	ремонт	
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.			M3,M4	ремонт	
	Доля мест для колясочников	%	2		M4	ремонт	
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	120		M4	ремонт	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	1		M1	ремонт	

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	да		ремонт	
	Знак доступности помещения		наличие	нет	M3,M4	ремонт	
	Ширина дверного проема		90	90		ремонт	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		M2	ремонт	
	Количество кабин	ед.	1	2	M3,M4	ремонт	
	- ширина дверного проема	см	90	90	M4	ремонт	
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	180x165	246x120	M4	ремонт	
	- опорные поручни		наличие	нет	M3,M4	ремонт	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	80x120		M4	ремонт	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	M3	ремонт	
	Знак доступности кабины		наличие	нет	M3, M4	ремонт	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	M3, M4	ремонт	

- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	³ 130x85	M4	ремонт
- высота раковины с опорным поручнем	см	85	M3,M4	ремонт
- высота сиденья унитаза	см	44-46		ремонт
Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	M2	ремонт
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				ремонт

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	нет	M2	ремонт	
	Надписи:		наличие		M1, M2	ремонт	
	Размещение на высоте	см	³ 150		M1, M2, M4	ремонт	
	Высота прописных букв	см	и £ 450				
	Освещенность		³ 7,5		M2	ремонт	
	Указатели, пиктограммы		наличие		M2	ремонт	
	Размещение на высоте	см	£200			ремонт	
	Высота прописных букв	см	³ 7,5			ремонт	
	Освещенность		наличие		M2	ремонт	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие		M2	ремонт	
	-высота размещения	см	60-110		M2	ремонт	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие		M2	ремонт	
	-на кнопках управления лифта		наличие		M2	ремонт	
	-на поручнях лестниц		наличие		M2	ремонт	
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие			ремонт	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие		M1	ремонт	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие		M1, M2	ремонт	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие		M4	ремонт	
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие		M2	ремонт	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *					ремонт	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие			ремонт	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие		M1, M2, M3, M4	ремонт	

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения					ремонт	
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	£2,5			ремонт	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	³5			ремонт	

(должность)

(подпись)

(_____)

(фамилия и.о)

Дата заполнения «___» _____201_г

Директор
(должность)

(подпись)

(Л.С. Аверьянова)
М.П. _____ (фамилия и.о)

Дата заполнения «___» _____2013г

Приложения.

1.

2.

3.

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.