

# **Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ ИПБ - 009 - 15**

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

## **Согласовано**

председатель профсоюзного комитета

Н.В. Орлова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

## **Утверждаю**

директор МБУ ДО ЦВР

Л.С. Аверьянова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ**

### **ИПБ - 009 - 15**

#### **1. Общие требования пожарной безопасности**

- Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в образовательном учреждении и является обязательной для выполнения всеми работниками МБУ ДО ЦВР и подрядными организациями.
- Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
- Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории образовательного учреждения.
- Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
- Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждого этапа работы выносить из помещений в специально отведенные места.
- Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

## **Запрещается:**

- в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;
- пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;
- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
- применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%);
- работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

Отв. за пожарную безопасность

Г.А. Хопрячкова